



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01698

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01698

Сертификат действителен до

8 февраля 2017 г.

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ**  
удостоверяет соответствие  
**ПРОДУКЦИИ** (наименование изделия,  
тип, вид, марка и т.д.)

341411  
Код К-ОКП  
8535  
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные типа ВГГ-10 и ВГГм-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи до 5000 А, номинальный ток отключения 63 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-014-0575513-2005,

**требованиям нормативных документов:**

ГОСТ Р 52565-2006

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и адресные данные)

ООО «НТЭАЗ Электрик»

Ответственный поставщик:  
ЗАО «Высоковольтный союз»  
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)  
624220, г. Нижняя Тура  
✉ Свердловской обл., ул. Заводская, 6а

Код ОКПО



Товарный  
знак

**Документы о стабильности производства:**

Сертификаты системы качества по ИСО 9001:2008: № 10.014.026 в системе сертификации РУССКОГО РЕГИСТРА; № RU-10.014.026 в системе сертификации IQNet.

**Сертификат выдан на основании:**

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЛ ООО «НТЭАЗ Электрик»	Отчет № 033 от 25.01.2012	РОСС RU.0001.22MB28

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

**СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):**

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва,  
Красноказарменная ул., 12



Президент

М.П. Генеральный директор

Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ**

**Дата регистрации**

8 февраля 2012 г.